



AB 678

# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku - Kamiennej

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax. 041 25 11 867

www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna  
e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl



## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.1.136.2023.AM

**Nazwa i adres klienta:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kam.  
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna. ^

**Adresat sprawozdania:** Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska PPIS w Skarżysku-Kam. ^

**Badany obiekt:** próbka wody do spożycia z wodociągu Zalezianka. ^

**Miejsce pobrania próbki:** Hydrofornia w Zaleziance. 26-140 Łączna, Zalezianka 39,  
- woda wprowadzana do sieci - 2610PPPPW1092. ^

**Próbka pobrana** w dniu 2023.08.10 w godzinach od 9<sup>40</sup> do 9<sup>50</sup> przez przedstawiciela PPIS w Skarżysku-Kam.  
p. Elżbietę Rżanek-Adamską - zaśw. z dn. 03.06.2019 wyd. przez WSSE Kielce. ^

**Metodyka pobrania:** PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, IO/04/PO-03. ^

**Protokół pobrania próbki do spożycia:** NHS.9020.1.57.2023 z dnia 2023.08.10

**Kod próbki:** LBW.N.135.23

**Cel badania** – w ramach nadzoru sanitarnego, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), w kierunku parametrów określonych w protokole,

**Próbka dostarczona:** o godzinie 11<sup>00</sup> przez p. Elżbietę Rżanek-Adamską, prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości, stan próbki: bez zastrzeżeń.

**Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania:** 2023.08.10

**Data zakończenia badania:** 2023.08.11

### WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 (A) Metoda filtracji membranowej	0
Liczba <i>Escherichia coli</i>	j.t.k./100ml	0		0

(A) - metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji  
Wyniki badania odnoszą się do dostarczonej próbki.

^ - informacje uzyskane od klienta.

Wykonawca badania: asystent mgr Aneta Miernik

Data sporządzenia sprawozdania: 2023.08.11

Autoryzował:

**ASYSTENT**  
mgr Aneta Miernik

Zatwierdził:

**Kierownik**  
**Oddziału Laboratoryjnego**  
mgr Lidia Walczyk

**Za zgodność  
z oryginałem**

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1. klient - 2 egz.
2. a/a - 1 egz.

Koniec

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Skarżysku-Kamiennej**  
Anna Chrzanowska  
SPECJALISTA W DZIEDZINIE  
ZDROWIA PUBLICZNEGO

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi.

Zawiera 1 stronę.



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Skarżysku - Kamiennej**

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax. 041 25 11 867



www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna  
e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.1.137.2023.AM**

**Nazwa i adres klienta:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kam.  
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna. ^

**Adresat sprawozdania:** Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska PPIS w Skarżysku-Kam. ^

**Badany obiekt:** próbka wody do spożycia z wodociągu Zalezianka. ^

**Miejsce pobrania próbki:** Przepompownia, Występa 32/3. 26-140 Łączna,  
- woda z sieci wodociągowej - 2610PPPW1393. ^

**Próbka pobrana** w dniu 2023.08.10 w godzinach od 10<sup>00</sup> do 10<sup>10</sup> przez przedstawiciela PPIS w Skarżysku-Kam.  
p. Elżbietę Rżanek-Adamską - zaśw. z dn. 03.06.2019 wyd. przez WSSE Kielce. ^

**Metodyka pobrania:** PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, IO/04/PO-03. ^

**Protokół pobrania próbki do spożycia:** NHS.9020.1.58.2023 z dnia 2023.08.10

**Kod próbki:** LBW.N.136.23

**Cel badania** – w ramach nadzoru sanitarnego, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), w kierunku parametrów określonych w protokole,

**Próbka dostarczona:** o godzinie 11<sup>00</sup> przez p. Elżbietę Rżanek-Adamską, prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości, stan próbki: bez zastrzeżeń.

**Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania:** 2023.08.10

**Data zakończenia badania:** 2023.08.11

**WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:**

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 (A) Metoda filtracji membranowej	0
Liczba <i>Escherichia coli</i>	j.t.k./100ml	0		0

(A) - metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji  
Wyniki badania odnoszą się do dostarczonej próbki.

^ - informacje uzyskane od klienta.

Wykonawca badania: asystent mgr Aneta Miernik

Data sporządzenia sprawozdania: 2023.08.11

Autoryzował:

**ASYSTENT**  
mgr Aneta Miernik

Zatwierdził:

**Kierownik**  
Oddziału Laboratoryjnego  
mgr Lidia Walczyk

**Za zgodność  
z oryginałem**

**Panstwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Skarżysku-Kamiennej**  
Anna Chrzanowska  
SPECJALISTA W DZIEDZINIE  
ZDROWIA PUBLICZNEGO

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1. klient - 2 egz.
2. a/a - 1 egz.

Koniec

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi.

Zawiera 1 stronę.



**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Skarżysku - Kamiennej**

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax. 041 25 11 867



www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna  
e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.1.138.2023.AM**

**Nazwa i adres klienta:** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kam.  
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna. ^

**Adresat sprawozdania:** Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska PPIS w Skarżysku-Kam. ^

**Badany obiekt:** próbka wody do spożycia z wodociągu Zalezianka. ^

**Miejsce pobrania próbek:** Komora wodomierzowa, Występa 63. 26-140 Łączna,  
- woda z sieci wodociągowej - 2610PPPW1237. ^

**Próbka pobrana** w dniu 2023.08.10 w godzinach od 10<sup>25</sup> do 10<sup>35</sup> przez przedstawiciela PPIS w Skarżysku-Kam.  
p. Elżbietę Rżanek-Adamską - zaśw. z dn. 03.06.2019 wyd. przez WSSE Kielce. ^

**Metodyka pobrania:** PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, IO/04/PO-03. ^

**Protokół pobrania próbki do spożycia:** NHS.9020.1.59.2023 z dnia 2023.08.10

**Kod próbki:** LBW.N.137.23

**Cel badania** – w ramach nadzoru sanitarnego, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294), w kierunku parametrów określonych w protokole,

**Próbka dostarczona:** o godzinie 11<sup>00</sup> przez p. Elżbietę Rżanek-Adamską, prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości, stan próbki: bez zastrzeżeń.

**Data przyjęcia próbki do badań i rozpoczęcia badania:** 2023.08.10

**Data zakończenia badania:** 2023.08.11

**WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:**

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Identyfikacja metody	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Liczba bakterii grupy coli	j.t.k./100ml	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 (A) Metoda filtracji membranowej	0
Liczba <i>Escherichia coli</i>	j.t.k./100ml	0		0

(A) - metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji  
Wyniki badania odnoszą się do dostarczonej próbki.

^ - informacje uzyskane od klienta.

Wykonawca badania: asystent mgr Aneta Miernik

Data sporządzenia sprawozdania: 2023.08.11

Autoryzował:

**ASYSTENT**  
*Aneta Miernik*  
mgr Aneta Miernik

Zatwierdził:

**Kierownik**  
Oddziału Laboratoryjnego  
*Lidia Walczyk*  
mgr Lidia Walczyk

**Za zgodność  
z oryginałem**

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Skarżysku Kamiennej**  
*Anna Chrzanowska*  
SPECJALISTA W DZIEDZINIE  
ZDROWIA PUBLICZNEGO

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1. klient - 2 egz.
2. a/a - 1 egz.

Koniec

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej tylko w całości.  
Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi.

Zawiera 1 stronę.



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Skarżysku-Kamiennej**

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna  
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax 041 25 11 867

www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna  
e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl

---

**Komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Zalezianka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych z wodociągu Zalezianka w dniu 10.08.2023 r. wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i stwierdza przydatność wody do spożycia.

Wodociąg Zalezianka zaopatruje w wodę do spożycia następujące miejscowości w gminie Łączna: Zalezianka, Występa, Jaśle i część Gozdu.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Skarżysku-Kamiennej**  
*Anna Chrzanowska*  
SPECJALISTA W DZIEDZINIE  
ZDROWIA PUBLICZNEGO